

河北省防雷安全重点单位监督检查表

监督检查表编号: () 气防雷检查 () 号 检查日期: 年 月 日

被检查单位基本信息				
全称			统一社会信用代码	
法定代表人		安全负责人	联系电话	
详细地址				
一、被检查单位雷电防护装置安装运行及定期检测情况				
序号	检查项目	检查情况	备注	
1	雷电防护重点部位、场所和设施的示意图，以及安全警示标识情况	1. 是否明确雷电防护重点部位、场所和设施，并张贴示意图：是□ 否□ 2. 是否在独立接闪杆或架空接闪线支柱、外露引下线、高风险区金属护栏等重点部位设置雷电防护装置安全警示标识[参考标准《防雷安全标志》(QX/T635)]: 标识不全□ 是□ 否□		
2	雷电防护装置安装运行情况 (抽查场所名称: _____ _____ _____) [扫码查检测单位是否有相应资质]  [扫码查外省单位是否向省局报告] 	1. 抽查场所雷电防护装置是否完整: * 是□ 否□ (缺项: 接闪器□ 引下线□ 接地装置□ 磁屏蔽□ 等电位连接□ SPD□) 2. 抽查场所雷电防护装置是否符合规范(均为*, ①-⑥“否”为符合): ①雷电防护装置是否锈蚀严重: 否□ 是□ ②接闪器是否绑扎或悬挂电源、信号线路: 不涉及□ 否□ 是□ ③接闪器是否有倒伏、断裂、脱落: 不涉及□ 否□ 是□ ④引下线是否有断裂: 不涉及□ 否□ 是□ ⑤电涌保护器是否劣化损坏: 不涉及□ 否□ 是□ ⑥电涌保护器接线是否松动: 不涉及□ 否□ 是□ ⑦石化类等大型储罐接地点是否有 2 处以上: 不涉及□ 是□ 否□ ⑧危险化工工艺、危险化学品和重大危险源场所内的金属管道是否采取等电位连接和接地措施: 不涉及□ 是□ 否□ ⑨涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所设置的检测报警装置和防爆电气设备、化工生产装置自动化控制系统、安全仪表系统、火灾自动报警系统是否采取防雷措施: 不涉及□ 是□ 否□ ⑩建(构)筑物外、户外生产设施的引下线是否设置防跨步电压、接触电压和旁侧闪络电压措施: 不涉及□ 是□ 否□ ⑪电源、信号线路是否按要求穿金属线管屏蔽: 不涉及□ 是□ 否□ ⑫爆炸危险场所少于 5 个螺栓的法兰是否跨接: 不涉及□ 是□ 否□ ⑬爆炸危险场所独立接闪杆安全距离是否 > 3 米: 不涉及□ 是□ 否□ 3. 抽查场所的雷电防护装置是否与检测报告一致: 是□ 否□		
3	雷电防护装置定期检测情况 (检测单位名称: _____ _____) 报告编号: _____ 检测日期: _____年____月____日)	1. 委托的检测单位是否有相应资质等级: * 是□ 否□ 2. 如是外省检测单位, 是否向省气象局报告(查阅省局官网接受监管的外省资质单位名单): 不涉及□ 是□ 否□ 3. 检测报告是否符合规范(⑥-⑦“否”为符合): ①检测报告是否涵盖全部检测场所: 是□ 否□ ②检测报告签字用章是否符合规定: 是□ 否□ ③检测人员是否 2 名以上(爆炸危险场所 3 名以上): 是□ 否□ ④检测报告是否处于检测周期内: * 是□ 否□ ⑤检测结论是否明确、全面: 是□ 否□ ⑥是否存在多个检测点位数值相同现象: 否□ 是□ ⑦是否发现弄虚作假情况: * 待查□ 否□ 是□ ⑧检测报告是否上传全国防雷减灾综合管理服务平台(报告封面是否有平台生成的二维码且扫码后显示信息与报告一致): 是□ 否□ 检测信息是否上传河北省防雷检测智能监管平台: 是□ 否□	非现场检查	

二、被检查单位防雷安全管理制度制定及执行情况			
序号	检查项目	检查情况	备注
4	落实本单位防雷安全主体责任情况	1. 是否明确本单位防雷安全主体责任： 是□ 否□ 2. 是否把防雷安全工作列入重要议事日程： 是□ 否□ 3. 大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境等是否开展雷电灾害风险评估： 不涉及□ 是□ 否□ 4. 是否开展防雷安全分级管控工作： 是□ 否□	
5	落实防雷安全责任部门和责任人情况	1. 是否明确主要负责人防雷安全责任： 是□ 否□ 2. 是否明确防雷安全责任部门： 是□ 否□ 3. 是否明确防雷安全责任人： 是□ 否□ 4. 是否签订安全责任书： 是□ 否□	
6	落实防雷安全经费情况	1. 是否有雷电防护装置检测报告、服务合同和检测发票，且三者为同一检测单位出具： 是□ 否□ 2. 服务合同是否涵盖全部应检测场所： 是□ 否□	
7	雷电天气预警信息接收和响应机制情况	1. 是否建立雷电天气预警信息接收机制： 是□ 否□ 2. 是否建立雷电天气安全防范响应机制： 是□ 否□	
8	雷电灾害应急预案和演练情况	1. 是否有雷电灾害应急预案或纳入总体预案： 是□ 否□ 2. 是否组织雷电灾害防御应急演练： 是□ 否□	
9	防雷安全教育培训情况	是否组织或参加防雷安全教育培训： 是□ 否□	
10	雷电灾害事故报告情况	1. 是否建立雷电灾害事故记录、报告制度： 是□ 否□ 2. 是否在发生雷灾后及时报告： 不涉及□ 是□ 否□	
11	雷电防护装置维护情况	是否有定期维护雷电防护装置记录： 是□ 否□	
12	防雷安全隐患自查和整改情况	1. 是否有防雷安全隐患自查记录： 是□ 否□ 2. 是否有隐患整改记录： 不涉及□ 是□ 否□ 3. 隐患整改是否及时合格： 不涉及□ 是□ 否□	
13	雷电防护装置行政许可情况	1. 新改扩建项目是否有《雷电防护装置设计核准意见书》： 不涉及□ 是□ 否□ 2. 新改扩建项目是否有《雷电防护装置验收意见书》： 不涉及□ 是□ 否□	2005年4月以后的项目
14	防雷安全档案资料管理情况	1. 档案是否专柜存放、摆放整齐： 是□ 否□ 2. 档案是否专人管理： 是□ 否□ 3. 档案是否按照“一企一档”要求规范整理： 是□ 否□	
15	档案上传全国防雷减灾综合管理服务平台情况 (https://www.qgfljg.cn)	1. 档案管理人员是否能现场登录平台： 是□ 否□ (如不能现场登录, 原因: _____) 2. 档案是否已全部上传平台： 部分上传□ 是□ 否□	
三、检查结论			
被检查单位存在防雷安全领域一般事故隐患_____项，防雷安全领域重大事故隐患（带*项）_____项。 检查及判定依据：《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《河北省实施〈中华人民共和国气象法〉办法》《河北省气象灾害防御条例》《河北省安全生产条例》《河北省防雷减灾管理办法》《中国气象局办公室关于建立防雷安全责任落实工作清单的指导意见》（气办发〔2021〕36号）《防雷安全领域重大事故隐患判定标准（试行）》（中气安委办发〔2024〕1号）《化学品仓库建设工程和场所防雷安全隐患排查要求标准（试行）》（中气安委办发〔2024〕3号）等。			
被检查单位意见及签字、盖章	被检查单位意见（无意见可不填）： 被检查单位签字：_____（被检查单位盖章） _____年 月 日		
检查单位及检查人员和防雷技术专家签字、盖章	检查人员签字（持执法证人员）： 防雷技术专家签字：_____（检查单位盖章） _____年 月 日		